



Ministero dell'Interno

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BARI**

ORDINE DEL GIORNO N. 616 DEL 31/08/2018

Oggetto: Attività di formazione pratica e accertamento dell'idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. RACCOMANDAZIONI CIRCA L'IMPIEGO DEGLI ESTINTORI PORTATILI

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha comunicato che, con riferimento ad un recente infortunio occorso ad un operatore VF durante una prova di spegnimento tenutasi all'interno di una sede VF per le necessità di cui all'oggetto, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni circa l'impiego degli estintori portatili, notoriamente messi a disposizione dai soggetti che usufruiscono del corso o degli esami erogati dal Comando.

Premesso quanto sopra, si specifica che i soggetti fornitori di estintori portatili sono in dovere di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge. Non va trascurato, inoltre, il fatto che detti dispositivi sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate ed un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio.

Per tale ragione si evidenzia la possibilità di richiedere estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio, ad esempio gli estintori a base d'acqua, al fine di minimizzare le conseguenze di un eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo.

Al momento del ricevimento degli estintori gli incaricati della lezione pratica o i componenti della Commissione d'esame, dovranno eseguire le seguenti operazioni preliminari:

- 1) verificare che le iscrizioni sull'etichetta dell'estintore siano presenti e ben leggibili
- 2) verificare che l'estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio)
- 3) per gli estintori immessi sul mercato a partire dal 29.5.2002, verificare la presenza e la leggibilità della marcatura CE relativa agli aspetti di sicurezza delle apparecchiature a pressione (requisiti PED)
- 4) verificare a vista che gli estintori siano integri e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di segni di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e dell'eventuale cono di espansione, assenza di sconessioni o incrinature delle tubazioni flessibili, ecc.)
- 5) verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente)
- 6) verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di comando
- 7) verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso all'interno del campo verde
- 8) verificare la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore

Inoltre all'atto della richiesta del corso o dell'accertamento finale, il fornitore dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art. 8 co. 1 lett c) DM 7.1.2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 co. 2 DM 7.1.2005).

In caso di riscontro di non conformità ai punti sopra indicati, gli addetti alla lezione pratica o la Commissione d'esame non utilizzeranno l'apparecchiatura e il Comando provvederà ad inoltrare segnalazione alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Si segnala, inoltre, la necessità di porre la massima attenzione nel consentire l'attività di formazione e accertamento esclusivamente a personale docente e discente opportunamente protetto in base alla valutazione del rischio cui è esposto.

Formazione
ROM/ndv



**IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Vincenzo CIANI)**